



CERTIFICADO DE ANALISIS

VERSION No. 00

No. O.T. 0001501
Cliente: 800121567 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COR
Dirección: Calle 7 No. 8-47, B / El Frijol
Ordenador: HOVER ADRIAN PRADO OTELA
Teléfonos: 8270099
E-mail: gerente@emcorintoesp.com.co

Lugar Muestreo:	212.0	Fecha Muestreo:	18/06/2025
Muestra:	AGUA POTABLE		
Datos de la Muestra:	AGUA POTABLE		
Muestreador:	EL CLIENTE		
Empaque:	PLASTICO/VIDRIO		
Fecha Recepción:	Jueves 19 de Junio del 2025		
Fecha Ensayo desde:	Jueves 19 de Junio del 2025	Hasta:	Jueves 10 de Julio del 2025

Norma	RES 2115 DE 2007	Para Muestra Codificada	AGUA POTABLE
-------	------------------	-------------------------	--------------

Ingreso conforme (SI)

** Nota aclaratoria descargo responsabilidad: ** N/A
--

Aclaración descargo de resultados: N/A
--

Análisis	Método	Resultado	Expresado En	Parametro comparación	Fecha ejecución
COLIFORMES TOTALES	SM9222H	0	UFC/100 mL	0	19/06/2025
ESCHERICHIA COLI	SM9222H	0	UFC/100 mL	0	19/06/2025
pH	SM 4500-H+ B	7.07	UNIDADES	6.5 - 9	19/06/2025
CLORO RESIDUAL LIBRE	SM450CI-G	1.01	mg/L	0.3-2	19/06/2025
COLOR APARENTE	SM 2120 B	5	UPC	<=15	19/06/2025
TURBIDEZ	SM 2130 B	1.10	NTU	<=2	19/06/2025

(●) Análisis Subcontratado (Δ) Análisis Acreditado

Condiciones ambientales en campo: N/A
Condiciones ambientales/especiales en análisisN/A
Regla de decisión: N/A
Resultado declaración de conformidad: N/A
Opiniones e interpretaciones: N/A

Personal que intervino en la realización de los análisis:
SERGIO SALAZAR, Catalina Pechene
Color pH: 6.29 UND
LOS ANTERIORES RESULTADOS SON VALIDOS UNICAMENTE PARA LA MUESTRA ANALIZADA.
Este Informe no puede reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de ANALISIS AMBIENTAL.

Laura María Tavera Serrano Coordinador de Laboratorio	VALENTINA FLÓREZ Supervisor Fisicoquímica	DAVID PERAFAN Supervisor Microbiología
---	---	--

----- FIN DEL CERTIFICADO DE RESULTADOS -----