CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5210
Solicitado por EMCORINTO ESP - ADRIAN PRADO OTELA
Procedencia EMCORINTO ESP
Dirección CARRERA 8 # 8 - 40
Municipio CORINTO
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo 212-6
Fecha de Muestreo 2026-09-03 07:15 AM
Fecha de Recepción 2026-09-03
Responsable del Muestreo cliente
Plan de Muestreo N/A
Procedimiento de Muestreo N/A

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,03	2026-09-03	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-04	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,80	2026-09-03	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	23,6	2026-09-03	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-04	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento