# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

**No . de Laboratorio/No. de Informe** AP26-5369
**Solicitado por** EMCORINTO ESP - ADRIAN PRADO OTELA
**Procedencia** EMCORINTO ESP
**Dirección** CARRERA 8 # 8 - 40
**Municipio** CORINTO
**Clase de Agua** TRATADA
**Uso del Agua** CONSUMO
**Punto de Muestreo** 212-10
**Fecha de Muestreo** 2026-09-17 07:00 AM
**Fecha de Recepción** 2026-09-17
**Responsable del Muestreo** cliente
**Plan de Muestreo** N/A
**Procedimiento de Muestreo** N/A

## RESULTADOS DE LABORATORIO

| Parámetro Analizado | Unidad | Método Utilizado | Resultado | Fecha de Análisis | Res 2115 de 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro Residual Libre | mg Cl2/L | SM 4500-Cl- G | 1,19 | 2026-09-17 | 0,3 - 2,0 |
| Color Aparente | UPC | SM 2120 C | < 8 | 2026-09-18 | 0 - 15 |
| pH | Unidades de pH | SM 4500-H+ B | 7,80 | 2026-09-17 | 6,5 - 9,0 |
| Temperatura | ºC | SM 2550 B | 23,4 | 2026-09-17 | --- |
| Turbiedad | NTU | SM 2130 B | < 1 | 2026-09-18 | 0 - 2 |

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

**Aprobó**
Jose M. Valencia M.
**Jose Manuel Valencia Marin**
**Químico PQ-09158**
**Director Técnico del Laboratorio**

**General**

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

**Fin del Documento**