CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5452
Solicitado por EMCORINTO ESP - ADRIAN PRADO OTELA
Procedencia EMCORINTO ESP
Dirección CARRERA 8 # 8 - 40
Municipio CORINTO
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo 212-0
Fecha de Muestreo 2026-09-24 06:00 AM
Fecha de Recepción 2026-09-24
Responsable del Muestreo cliente
Plan de Muestreo N/A
Procedimiento de Muestreo N/A

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,23	2026-09-24	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-24	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-25	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-24	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,80	2026-09-24	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	22,7	2026-09-24	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-25	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento